



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2819 (1)
ГР. БУРГАС 22.11.2018

ДО
ОБЩИНА АЙТОС
ГР. АЙТОС
УЛ. „ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ“ № 3

Относно: Инвестиционно предложение „Благоустройство на тротоарната настилка и съоръжения за осигуряване достъпна среда на улици „Хаджи Димитър“ и улици между о.т. 155 о.т. 155 а, земл. на гр. Айтос, общ. Айтос“ с възложител: ОБЩИНА АЙТОС

Във връзка с внесената от Вас документация с вх.№ ПД-2819/2018г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, на основание чл.6а, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „Благоустройство на тротоарната настилка и съоръжения за осигуряване достъпна среда на улици „Хаджи Димитър“ и улици между о.т. 155 о.т. 155 а, земл. на гр. Айтос, общ. Айтос“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение е свързано с благоустройство на тротоарната настилка и съоръжения за осигуряване достъпна среда. Участъкът за благоустройство се намира между улица „Хаджи Димитър“ и улица от о.т.155 до о.т.155а, от една страна и поземлени имоти I и II в кв. 21 B, от друга страна. Започва от границата с пътното платно на улиците и стига до регулационната линия на имота. Едновременно със завършване на магазина в УПИ II, ще бъдат изградени новите тротоари, отделящи сградата от пътното платно на улица „Хаджи Димитър“ и улица от о.т.155 до о.т.155а. Нивото на входа на супермаркета е по-високо от нивото на пресичащите се улици при о.т.155а, поради което се налага изграждането на стъпала, за преодоляване на денивелацията, а за хората с намалена подвижност изграждане на рампи. Рампите са две, като наклоните им са съответно 2.3% и 5%, ненадвишаващи допустимите (5%). От двете страни на стълбищното рамо се изграждат парапети.

На местата, където рампата променя направлението си, е предвидена хоризонтална площадка с размери 150 cm на 150 cm. На разстояние 40 cm преди началото и след края на рампата се изпълнява тактилна ивица с ширина 60 cm по посока на движението и с цвят, контрастен на цвета на прилежащите настилки. Покритията на рампите ще бъдат изградени от бетонови плочи на вароциментов разтвор, с цел осигуряване на безопасно придвижване на колички (инвалидни, детски, товарни и др.).

Дейностите, свързани с реализацията на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).


Теренът не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологично разнообразие. Най-близо е разположена защитена зона BG0000151 „Айтоска планина” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на Министерски съвет №122/2007г. (ДВ, бр.21/09.03.2007г.).

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му, няма вероятност от отрицателно въздействие върху гореописаните защитени зони. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС



Гр. Бургас, к-с „Лазур“, ул. „Перущица“ № 67, ет. 3, п.к. 388
Тел: (+359) 56 813205, Факс: (+359) 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

