



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-3005 (1)
ГР. БУРГАС

04.12.2018

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС ЮГ
Ж.К. „МЕДЕН РУДНИК“, М. „КАПЧЕТО“
ГР. БУРГАС

Относно: инвестиционно предложение: „Изграждане на външно електрозахранване на „Камери за видеонаблюдение К3; К5; К6; К7; К8; К13; К17; К22“ в ж.к. „Меден Рудник“, гр. Бургас, общ. Бургас“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД, КЕЦ Бургас Юг.


Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-3005/2018 г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на външно електрозахранване на „Камери за видеонаблюдение К3; К5; К6; К7; К8; К13; К17; К22“ в ж.к. „Меден Рудник“, гр. Бургас, общ. Бургас“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на външно електрозахранване на „Камери за видеонаблюдение К3; К5; К6; К7; К8; К13; К17; К22“ в ж.к. „Меден Рудник“, гр. Бургас, общ. Бургас. За осъществяване на ел. захранването на самите обекти ще е необходимо да се извърши монтаж на нови електромерни табла, тип ТЕПО 1ТЧ (Б+) на улична регулация, които ще бъдат захранени с нови оразмерени кабели 1 kV от съществуващи РК и КРШ в ж.к. „Меден Рудник“, гр. Бургас. Новите кабели ще бъдат положени в изкопи с размери 0,8/04 м непосредствено в земя под тротоар. При пресичане на улица, кабела ще бъде изтеглен в предварително положена PVC тръба. Новомонтираните електромерни табла ще се заземят с колове от профилна стомана 63/63/6 мм.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентирани с глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Трасетата не попада в границите на защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположена е защитена зона BG00000271 „Мандра-Пола“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-131/10.02.2012 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 23/2012 г.) и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, одобрена с Решение № 802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ бр. 107/2007 г.).



Гр. Бургас, к-с „Лазур“, ул. „Перушица“ № 67, ет. 3, п.к. 388

Тел: (+359) 56 813205, Факс: (+359) 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com




Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му, няма вероятност от отрицателно въздействие върху най-близо разположената защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ Бургас за промените.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС



Гр. Бургас, к-с „Лазур“, ул. „Перушица“ № 67, ет. 3, п.к. 388

Тел: (+359) 56 813205, Факс: (+359) 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

