



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-3248 - 11

11. 01. 2019

ГР. БУРГАС

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

КЕЦ ПОМОРИЕ

ЧРЕЗ РАЙНА ТОДОРОВА – ПЪЛНОМОЩНИК

ГР. ПОМОРИЕ

Относно: инвестиционно предложение: „Външно електрозахранване на „Пристройка и надстройка на жилищна част над съществуващ автосервиз за обособяване на апартаменти и студия за сезонно ползване“ в поземлен имот с идентификатор 51500.508.153 по КК на гр.Несебър, промишлено – складова база Несебър, БКТП 20/0,4кV, 1x800kVA в поземлен имот с идентификатор 51500.508.160 по КК на гр.Несебър, Кабели 20 kVA, Кабели ниско напрежение“ с възложител „Електроразпределение Юг“, КЕЦ Поморие

Във връзка с висената от Вас документация с вх. № ПД-3248/2018 г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „Външно електрозахранване на „Пристройка и надстройка на жилищна част над съществуващ автосервиз за обособяване на апартаменти и студия за сезонно ползване“ в поземлен имот с идентификатор 51500.508.153 по КК на гр.Несебър, промишлено – складова база Несебър, БКТП 20/0,4kV, 1x800kVA в поземлен имот с идентификатор 51500.508.160 по КК на гр.Несебър, Кабели 20 kVA, Кабели ниско напрежение“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение е ново и е свързано със сключен Договор №4335960/2018 г. за присъединяване обекти на клиенти към електроразпределителната мрежа между „Електроразпределение Юг“ ЕАД и Тонка Николова, Николай Николов, Христина Николова-Бурналова и Красимира Николова. Инвестиционното предложение предвижда:


- Изграждане на нов трафопост тип БКТП 20/0,4 kV, 1x800 kVA в поземлен имот с идентификатор 51500.508.160 по КК на гр. Несебър.

В БКТП са обособени три сектора:

- за трансформатори - 1бр.
- за разпределителна уредба 20kV
- за табло ниско напрежение

Технически данни на БКТП:

- Дължина на корпуса - 3000мм
- Ширина на корпуса - 2100мм
- Обща височина - 2560мм
- Височина над терена – 1760мм
- Номинална мощност на трансформатора - 800kVA
- Работно напрежение на страна Ср.Н - 20kV
- Работно напрежение на страна Н.Н - 0,4kV



гр. Бургас, к-с „Лазур“, ул. „Перущица“ № 67, ст. 3, п.к. 388

Тел: (+359) 56 813205, Факс: (+359) 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)



- Кабели 20kV - Присъединяването на новия БКТП към ел.разпределителната мрежа 20kV ще се осъществи като съществуващия кабел ТП „Херо 2“ - ТП „ВИС“, се разкъса и муфира с 2бр. нови кабели, тип NA2XS(F)2Y 3x(1x185 mm<sup>2</sup>), които ще се положат до БКТП – нов.
- Кабели НН - На границата на поземлен имот с идентификатор 51500.508.153 по КК на гр.Несебър ще се монтира нов кабелен разпределителен шкаф (КРШ F4). Новия КРШ ще се захрани посредством 2бр. нови кабели, тип NAY2Y – J 4x240 SMmm<sup>2</sup> от ТНН на БКТП – нов, находящ се в поземлен имот с идентификатор 51500.508.160 по КК на гр.Несебър. На фасадата на сградата в поземлен имот с идентификатор 51500.508.153 по КК на гр.Несебър ще се монтира ново електромерно табло тип ТЕПО 8МЗТЧ. От КРШ - нов ще се положи нов кабел тип NAY2Y – J 4x95 SMmm<sup>2</sup> до новото електромерно табло.

БКТП ще се монтира в предварително направен изкоп с размери 5.00м x4.10 x 1.00м. На дъното на изкопа ще се подготви трамбовна пясъчна възглавница с дебелина 0.2 м. Кабелите 20 kV ще се положат в изкопи с размери 0,9/0,5м. Дължината на кабелното трасе 20kV е 250м. Кабелите ниско напрежение ще се положат в изкопи с размери 0,8/0,45 м. Дължината на кабелното трасе ниско напрежение е 228 м. Не се предвижда използване на взрив.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и № 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентирани с глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Трасето на захранващия кабел не попада в границите на защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близо разположена е защитена зона BG 0002043 „Емине“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 69/28.08.2009г.), изменена със Заповед № РД-76/28.01.2013 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10/2013 г.).

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие, Ви уведомявам, че трасето на захранващия кабел не засяга пясъчни дюни. Цитираното становище, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013 г. на министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал. 3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му, няма вероятност от отрицателно въздействие върху най-близо разположената защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган с, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ Бургас за промените.*

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА  
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС



Бургас, кв. „Лазур“, ул. „Перущица“ № 67, ет. 3, п.к. 388  
\* Тел: (+359) 56 813205, Факс: (+359) 56 813 200  
e-mail: riosvbs@unacs.bg  
www.riosvbs.com

