



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-3254 - 1
ГР. БУРГАС

11. 01. 2013

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД
КЕЦ ПОМОРИЕ
ЧРЕЗ РАЙНА ТОДОРОВА – ПЪЛНОМОЩНИК

ГР. ПОМОРИЕ


Относно: инвестиционно предложение: „Външно електрозахранване на „Преустройство и надстройка на съществуващ цех за печене на ядки в цех за сушене на плодове в поземлен имот с идентификатор 35033.501.585 /УПИ XXVI-585, кв.59/ по КК на гр. Каблешково, община Поморие“ с възложител „Електроразпределение Юг“, КЕЦ Поморие

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-3254/2018 г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на платове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „Външно електрозахранване на „Преустройство и надстройка на съществуващ цех за печене на ядки в цех за сушене на плодове в поземлен имот с идентификатор 35033.501.585 /УПИ XXVI-585, кв.59/ по КК на гр. Каблешково, община Поморие“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение е ново и е свързано със склучен Договор №4346572 за присъединяване обекти на клиенти към електроразпределителната мрежа между „Електроразпределение Юг“ ЕАД и „Странджа АгроБизнес“ ЕООД. Предвижда се изграждане на външно електрозахранване на „Преустройство и надстройка на съществуващ цех за печене на ядки в цех за сушене на плодове в поземлен имот с идентификатор 35033.501.585 /УПИ XXVI-585, кв.59/ по КК на гр. Каблешково, община Поморие. Захранването на цеха ще се осъществи чрез изтегляне на кабел тип NAY2Y 4x185 mm² от БКТП, намиращ се в поземлен имот с идентификатор 35033.501.1107 по КК на гр. Каблешково до ново електромерно табло, което ще се монтира на границата на поземлен имот с идентификатор 35033.501.585 по КК на гр. Каблешково. Кабелите ще се положат в подземен изкоп с размери 0,8/0,4 м. Дължината на кабелното трасе е 294м.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и № 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.



гр. Бургас, к-с „Лазур“, ул. „Перущица“ № 67, ет. 3, п.к. 388

Тел: (+359) 56 813205, Факс: (+359) 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



Трасето на захранващия кабел не попада в границите на защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близо разположена е защитена зона BG 0002043 „Емине“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 69/28.08.2009г.), изменена със Заповед № РД-76/28.01.2013 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10/2013 г.).

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му, няма вероятност от отрицателно въздействие върху най-близо разположената защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ Бургас за промените.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС

