



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-25 - (1)
ГР. БУРГАС

18. 01. 2023

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД
ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ“ № 37

Относно: инвестиционно предложение „Трафопост тип БКТП 2х800 кВА, 20/0,4 кV в поземлен имот № 07079.618.57 по КК на гр. Бургас /УПИ I-2301, кв. 18 по плана на ЦГЧ/. Кабел 20 кV от КРУ 20 кV на КТП „Атракция“ в поземлен имот № 07079.618.189 до КРУ на БКТП-нов и кабел 20 кV от СМ пред БКТП „Атракция“ до КРУ на БКТП-нов. Кабели НН от БКТП-нов до електромерни табла в поземлени имоти № 07079.610.462 (УПИ I-345, 347, 348, 424, кв. 15 по плана на ЦГЧ) за захранване на смесена сграда в същия имот“, с възложител „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. №ПД-25/2019г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемаме като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - *Наредбата за ОС*, на основание чл.ба, т.2 от същата Наредба, Ви уведомяваме за следното:

Инвестиционно предложение „Трафопост тип БКТП 2х800 кВА, 20/0,4 кV в поземлен имот № 07079.618.57 по КК на гр. Бургас /УПИ I-2301, кв. 18 по плана на ЦГЧ/. Кабел 20 кV от КРУ 20 кV на КТП „Атракция“ в поземлен имот № 07079.618.189 до КРУ на БКТП-нов и кабел 20 кV от СМ пред БКТП „Атракция“ до КРУ на БКТП-нов. Кабели НН от БКТП-нов до електромерни табла в поземлени имоти № 07079.610.462 (УПИ I-345, 347, 348, 424, кв. 15 по плана на ЦГЧ) за захранване на смесена сграда в същия имот“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на нов БКТП 20/0,4 кV, 2х800 кВА в УПИ I-2301, кв. 18 по плана на ЦГЧ, поземлен имот № 07079.618.57 по КК на гр. Бургас. Ще се изведе съществуващ кабел 20 кV ТП „Мостика“ – ТП „Атракция“ от КРУ 20 кV на ТП „Атракция“ и посредством съединителни муфи му се изгражда продължение до КРУ 20 кV на БКТП „Нов“ в поземлен имот № 07079.618.57 по КК на гр. Бургас. Формира се нова кабелна линия 20 кV ТП „Мостика“ – БКТП „Нов“. Ще се изгради нова кабелна линия 20 кV БКТП „Атракция“ – БКТП „Нов“. На границата на УПИ I-345, 347, 348, 424, кв. 15 по плана на ЦГЧ ще се монтират 3 бр. нови електромерни табла:

- Комбинирано ТЕПО 4 МЗТЧ за сектор А;
- ТЕПО 2ТЧ+ТТ за сектор Б заведение;
- ТЕПО 8МЗТЧ за сектор Б;

Новите електромерни табла ще се захранват:

- Комбинирано ТЕПО 4МЗТЧ за сектор А – от ТНН на БКТП „Нов“ в УПИ I-2301, кв. 18 по плана на ЦГЧ с кабел 1 кV, тип NAY2Y-J 4х240 мм².



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перуница“ 67, ет. 3, п.к. 388
Тел: (+359) 56 813205, Факс: (+359) 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



- ТЕПО 2ТЧ+ТТ за сектор Б заведение – от ТНН на БКП „Нов“ в УПИ I-2301, кв. 18 по плана на ЦГЧ с кабел 1 кV, тип NAY2Y-J 4x240 мм².

- ТЕПО 8М5ТЧ за сектор Б заведение – от силовата част на комбинираното ТЕПО 4МЗТЧ за сектор А с кабел тип NAY2Y-J 4x185 мм².

Кабелите ще се положат в изкоп 0,55/0,9 м и 0,45/0,8 м, непосредствено в земя под тротоарните настилки ще се изтеглят в тръби, положени в изкоп 0,6/1,1м при пресичане на ул. „Ф. Кутев“ и в PVC тръби Ø 110 мм, положени в хоризонтален сондаж при пресичане на ул. „Булаир“.

Дейностите, свързани с реализацията на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните с глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Елементите на инвестиционното предложение не попадат в границите на защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии, както и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко е разположена границата на защитена зона BG0000273 “Бургаско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-769/28.10.2008г. на министъра на околната среда и водите и защитена зона BG0000273 “Бургаско езеро” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №122/2007г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007г.).

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му, няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитена зона BG0000273 “Бургаско езеро” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и защитена зона BG0000273 “Бургаско езеро” за опазване на дивите птици. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация (КВС/КК, горска карта) и модели за разпространение на донни природни местообитания по Черноморското крайбрежие, е установено, че не се засяга площ с характеристика на пясъчни дюни. Цитираното становище, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013 г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал. 3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – БУРГАС



гр. Бургас, кв. Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет. 3, п.к. 388
Тел: (+359) 56 813285, Факс: (+359) 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

