



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-258 - 11
ГР. БУРГАС

07.02.2019

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД
ЧРЕЗ РАЙНА ТОДОРОВА-ПЪЛНОМОЩНИК
ГР. ПОМОРИЕ

Относно: инвестиционно предложение „Външно сл. захранване на обект: „Ваканционен комплекс-етапно строителство“, находящ се в ПИ с идентификатор 53045.213.618 по КК на гр. Обзор, община Несебър, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-258/2019 г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „Външно ел. захранване на обект: „Ваканционен комплекс-етапно строителство“, находящ се в ПИ с идентификатор 53045.213.618 по КК на гр. Обзор, община Несебър“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на външно ел. захранване на обект: „Ваканционен комплекс-етапно строителство“, находящ се в ПИ с идентификатор 53045.213.618 по КК на гр. Обзор, община Несебър.


Предвижда се изграждане на нова бетонна закрыта разпределителна уредба - БКЗРУ 20kV в имота, състояща се от два модула, съответно:

- Модул 1 - разпределителна уредба 20kV (един сектор);
- Модул 2 - маслен трансформатор 21/ 0.42kV до 800kVA и табло ниско напрежение (два сектора);

Като типова конструкция всеки от модулите на БКЗРУ ще е съставена от три части:

- Фундамент (Основа) - представляващ отворен отгоре обемен монолитен (без фуги) стоманобетонов елемент;
- Корпус (Стени с под) - представляващ отворен отгоре обемен монолитен (без фуги) стоманобетонов елемент;
- Покрив - представляващ стоманобетонов панел;

Присъединяването на новата БКЗРУ 20kV към електроразпределителната мрежа 20kV ще се осъществи като се разкъса и муфира съществуващ кабел от РОММ „Обзор - Варна“ до ТП „Къмпинг“, тип NA2XS(F)2Y 3x(1x185mm²). Новият кабел от съединителните муфи до БКЗРУ - нова ще бъде тип NA2XS(F)2Y 3x(1x185mm²). Кабелите 20kV ще се положат в изкоп с размери: 0,9 / 0,4м. През моста кабелите ще се изтеглят в самостоятелна метална тръба Ф 160мм. Преминаването на тръбите над река „Двойница“ ще се осъществи, като те ще се укрепят по съществуващата метална конструкция до мостовото съоръжение. Дължината на кабелното трасе 20kV е 542 м.



Гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



Посочените по-горе дейности, свързани с инвестиционното предложение: „Външно ел. захранване на обект: „Ваканционен комплекс-етапно строителство“, находящ се в ПИ с идентификатор 53045.213.618 по КК на гр. Обзор, община Несебър, не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Трасето/имотът не попада в границите на защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии. Попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места) BG0002044 „Камчийска планина“ за опазване дивите птици, обявена със Заповед № 132/10.02.2012 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 23/2012 г.).

При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12 във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че ИП е допустимо спрямо режима на дейностите в защитена зона BG0002044 „Камчийска планина“ за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяването ѝ.


След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие, Ви уведомявам, че трасето на захранващия кабел не засяга пясъчни дюни. Цитираното становище, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013 г. на министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му, няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0002044 „Камчийска планина“. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ Бургас за промените.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3,
п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

