



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-288
ГР. БУРГАС,

-(1)

19.02.2019

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС ЮГ
Ж.К. „МЕДЕН РУДНИК“, М-СТ „КАПЧЕТО“
ГР. БУРГАС

Относно: инвестиционно предложение „Обект II-етап: КСН от съединителни муфи (в близост до стълб №68 – I-ви етап) до БКТП-нов в УПИ III-30, кв.26 по ПУП на ТК „Божура“ и КСН от БКТП-нов стълб №91 от ВЛ „Орфей“ в землището на гр. Средец, Община Средец“, с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС ЮГ

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-288/2019г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Обект II-етап: КСН от съединителни муфи (в близост до стълб №68 – I-ви етап) до БКТП-нов в УПИ III-30, кв.26 по ПУП на ТК „Божура“ и КСН от БКТП-нов стълб №91 от ВЛ „Орфей“ в землището на гр. Средец, Община Средец“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда изтегляне на КСН от съединителни муфи (в близост до стълб №68 – I-ви етап) до БКТП-нов в УПИ III-30, кв.26 по ПУП на ТК „Божура“ и КСН от БКТП-нов стълб №91 от ВЛ „Орфей“ в землището на гр. Средец, Община Средец.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционно предложение „Обект II-етап: КСН от съединителни муфи (в близост до стълб №68 – I-ви етап) до БКТП-нов в УПИ III-30, кв.26 по ПУП на ТК „Божура“ и КСН от БКТП-нов стълб №91 от ВЛ „Орфей“ в землището на гр. Средец, Община Средец“ не попадат в позициите на Приложения №1 и №2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр. 77/ 27.09.2005г. с посл. изм. и доп.) и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.


Трасето не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попада в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е BG0000198 „Средецка река“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122/2007г. (ДВ,бр.21/09.03.2007г.)

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на трасето и характера на инвестиционното предложение, не се предполага отрицателно въздействие върху по-горе описаната, най-близо разположена, защитена зона BG0000198 „Средецка река“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – БУРГАС



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

