



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-565(0) 07. 03. 2019
ГР. БУРГАС

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД
ЧРЕЗ РАЙНА ТОДОРОВА-ПЪЛНОМОЩНИК
ГР. ПОМОРИЕ,


Относно: инвестиционно предложение „БКТП 20/0,4 kV, 2x800 kVA в ПИ 51500.506.385 по КК на гр. Несебър, реконструкция на кабели 20 kV от съществуващ ТП „Диамант“, в ПИ 51500.506.385 по КК на гр. Несебър до БКТП - нов в ПИ 51500.506.385 по КК на гр. Несебър и реконструкция на кабели 1 kV от съществуващ ТП „Диамант“, в ПИ 51500.506.385 по КК на гр. Несебър до БКТП - нов в ПИ 51500.506.385 по КК на гр. Несебър“ с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-565/2019 г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „БКТП 20/0,4 kV, 2x800 kVA в ПИ 51500.506.385 по КК на гр. Несебър, реконструкция на кабели 20 kV от съществуващ ТП „Диамант“, в ПИ 51500.506.385 по КК на гр. Несебър до БКТП - нов в ПИ 51500.506.385 по КК на гр. Несебър и реконструкция на кабели 1 kV от съществуващ ТП „Диамант“, в ПИ 51500.506.385 по КК на гр. Несебър до БКТП - нов в ПИ 51500.506.385 по КК на гр. Несебър“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционно предложение предвижда да се подмени съществуващ БКТП „Диамант“, находящ се в ПИ 51500.506.385 по КК на гр. Несебър с нов БКТП 20/0,4 kV, 2x800 kVA, като всички консуматори от съществуващия трафопост се прехвърлят на новия БКТП. БКТП - нов ще се ситиуира в ПИ 51500.506.385 по КК на гр. Несебър, к.к. „Слънчев бряг - запад“. БКТП се състои от две основни части - бетонен контейнер (тяло) и отделяем от тялото бетонен покрив. В БКТП са обособени четири сектора:

- за трансформатори - 2 бр.
- за разпределителна уредба 20 kV
- за табло ниско напрежение
- Технически данни на БКТП:
 - Дължина на корпуса – 4400 мм
 - Дължина на покрива – 4420 мм
 - Обща височина - 2830 мм
 - Номинална мощност на трансформатора - 800 kVA
 - Работно напрежение на страна Ср.Н - 20 kV
 - Работно напрежение на страна Н.Н. - 0,4kV
- Реконструкция на кабели 20 kV от съществуващ ТП „Диамант“:
 - Ширина на корпуса – 2600 мм
 - Ширина на покрива – 2620 мм
 - Височина над терена – 2080 мм



гр. Бургас, к-с „Лазур“, ул. „Перущица“ № 67, ет. 3, п.к. 388
Тел: (+359) 56 813205, Факс: (+359) 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



За обвързка на БКТП - нов ще се разкрият съществуващи кабели 20 kV захранващи съществуващия ТП „Диамант“ от ВС „Палма“ и ТП „Минстрой“. След разкриване и определяне на посоката им, кабели от ВС „Палма“, тип СХЕкТ 120 мм² ще се изведе и въведе в БКТП - нов. Новият БКТП ще се захрани на лъч от ВС „Палма“, а съществуващия ТП „Диамант“ от ТП „Минстрой“. След подсъединяването на всички съществуващи абонати ще се прехвърли и другия кабел 20 kV от съществуващия ТП „Диамант“ чрез муфиране с нова дължина кабел тип СХЕкТ 185 мм² към новия БКТП и съществуващия ТП ще се изведе от експлоатация.

Реконструкция на кабели НН от съществуващ ТП „Диамант“: за да се демонтира съществуващия ТП „Диамант“ трябва да се прехвърлят кабелите захранващи съществуващите потребители - отсъединяване от ТНН на ТП „Диамант“ и въвеждане в БКТП - нов. След последователно отсъединяване всеки кабел НН се удължава чрез съединителна муфа с нова дължина кабел от същия тип и въвежда в 8 броя нови електромерни табла, тип ТЕПО-1ТЧ+ТТ 300/5, които ще се монтират на фасадата на БКТП - нов. Новите електромерни табла ще се захранят с 8 бр. кабели НН от ТНН на БКТП - нов.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Трасето на кабелите не попада в границите на защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близо разположена е защитена зона BG 0000574 „Ахелой-Равда-Несебър“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-400/12.07.2016 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.58/26.07.2016г.).


След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюни природни местообитания по Черноморското крайбрежие, Ви уведомявам, че площта на инвестиционно предложение няма характеристика на пясъчни дюни. Цитираното становище, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013 г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал. 3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му, няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG 0000574 „Ахелой-Равда-Несебър“. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС



БУРГАС

гр. Бургас, к-с „Лазур“, ул. „Перущица“ № 67, ет. 3, п.к. 388

Тел: (+359) 56 813205, Факс: (+359) 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

