



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

изх. № ПД-1063/2018г. (3)

ГР. БУРГАС,

11.03.2019

ДО

„ФОРЕКС БИЛДИНГ“ ООД

УЛ. „ГЕОРГИ КИРКОВ“ №40

ГР. КАРНОБАТ

**Относно:** инвестиционно предложение „Изграждане на външен водопровод и външна канализация за УПИ IV-1451, кв.92 по плана на гр. Карнобат, Община Карнобат“ с възложител: „ФОРЕКС БИЛДИНГ“ ООД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1063/2/2019г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на външен водопровод и външна канализация за УПИ IV-1451, кв.92 по плана на гр. Карнобат, Община Карнобат“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас с писмо с изх. № ПД-1063(1)25.04.2018г. се е произнесъл, че инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда с магазини за УПИ IV-1451, кв.92 по плана на гр. Карнобат, Община Карнобат“ с възложител: „Форекс Билдинг“ ООД не подлежи на регламентираните с Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Предмет на настоящото инвестиционно предложение е изграждане на външен водопровод и външна канализация за УПИ IV-1451, кв.92 по плана на гр. Карнобат, община Карнобат. Новият уличен водопровод ще бъде от ПЕВН с диаметър Ф90мм чрез тройник от уличния водопровод по ул. „Д. Полянов“. Водопроводът е на разстояние 27,20м от водопроводното отклонение за имота. Дълбочината, на която ще бъде положен новият водопровод в улицата е 1,50м от нивото на асфалтовата настилка.

Новата улична канализация ще бъде от дебелостенни PVC тръби с диаметър Ф200мм. Включването на канализационните води ще стане чрез канализационно отклонение в новоизградена улична РШ1. За да се осигурят нормални наклони и свободно оттиchanе, е предвидено на новото канализационно отклонение, от шахтата в имота чрез канална помпена шахта да се изпомпват водите в ново изградената улична РШ2 и оттам гравитачно да се заустят в нова улична РШ2.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционно предложение „Изграждане на външен водопровод и външна канализация за УПИ IV-1451, кв.92 по плана на гр. Карнобат, Община Карнобат“ не попадат в позициите на Приложения №1 и №2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр. 77/27.09.2005г. с посл. изм. и доп.) и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Трасетата на водопровода и канализацията не попадат в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попадат в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона е BG0000196 „Река Мочурица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122/2007г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007г.), изм. с РМС №811/ 16.11.2010г. /ДВ, бр. 96/2010г./


С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението на трасетата и харектара на предвиденото инвестиционно предложение, считам че при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочената по-горе най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

РИОСВ-Бургас обръща внимание, че към датата на изготвяне на настоящето писмо в гр. Карнобат няма изградена ПСОВ за пречистване на отпадъчните води от канализационната мрежа на града, в тази връзка да се спазват изискванията на чл. 125а от Закона за водите.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА  
ДИРЕКТОР НА РИОСВ



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388  
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200  
e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)  
[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

