



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-696 (1)  
ГР. БУРГАС  
14. 03. 2019

ДО  
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД  
ЧРЕЗ РАЙНА ТОДОРОВА-ПЪЛНОМОЩНИК  
ГР. ПОМОРИЕ, УЛ. „СОЛНА“ № 1

Относно: ИП „Изграждане на трасе на кабели 20 kV към обект: пералня-увеличаване на мощност в ПИ с идентификатор 51500.506.690 по КК на к. к. „Сълнчев бряг-запад“, гр. Несебър, Община Несебър“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД


Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-696/2019 г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на трасе на кабели 20 kV към обект: пералня-увеличаване на мощност в ПИ с идентификатор 51500.506.690 по КК на к. к. „Сълнчев бряг-запад“, гр. Несебър, Община Несебър“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Настоящото предложение предвижда изграждане на трасе за полагане на кабели 20 kV към обект: пералня-увеличаване на мощност в ПИ с идентификатор 51500.506.690 по КК на к. к. „Сълнчев бряг-запад“, гр. Несебър, Община Несебър.

Предвижда се присъединяване на нов БКТП 20/0.4 kV, 2x630 kVA в ПИ с идентификатор 51500.506.690 /UPI I, кв. 4501 по плана на к.к. „Сълнчев бряг-запад“/ по КК на гр. Несебър, Община Несебър към електроразпределителната мрежа - 20 kV. Присъединяването на БКТП към ел.разпределителната мрежа 20kV ще се осъществи, като се положат два нови кабела, тип NA2XS(F)2Y 3x1x185 mm<sup>2</sup> от муфи на съществуващи кабели към РУ20kV на БКТП „Запад 4“ и ТП „Запад 1“ до РУ 20kV на новия трафопост в ПИ 51500.506.690. Изграждането на БКТП е предмет на друг проект. Кабелите ще бъдат положени в подземен изкоп с размери 0.9/0.4 m. Същите ще се положат върху слой от пясък с дебелина 10 см и ще се засипят с пясък или пресята пръст, с дебелина от 35 см. Изкопът ще се дозасипе с чиста пръст, която ще се трамбова на пластове от 15-20 см. Под пътните платна кабелите ще се полагат на дълбочина 1 m, в PVC тръби, заложени в бетонно тяло.

Посочените по-горе дейности, свързани с инвестиционното предложение: „Изграждане на трасе на кабели 20 kV към обект: пералня-увеличаване на мощност в ПИ с идентификатор 51500.506.690 по КК на к. к. „Сълнчев бряг-запад“, гр. Несебър, Община Несебър“ не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.



гр. Бургас, к-с „Лазур“, ул. „Перущица“ № 67, ет. 3, п.к. 388  
Тел: (+359) 56 813205, Факс: (+359) 56 813 200  
e-mail: riosvbs@unacs.bg  
www.riosvbs.com



Трасето на кабелите не попада в границите на защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близо разположена е защитена зона BG0002043 "Емине" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 69/28.08.2009г.) и последващи промени със Заповед № РД-76/28.01.2013 г. на Министъра на ОСВ (ДВ, бр. 10/2013 г.).


След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие, Ви уведомявам, че площта на инвестиционно предложение няма характеристика на пясъчни дюни. Цитираното становище, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013 г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му, няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0002043 "Емине". В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА  
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС \*



гр. Бургас, к-с „Лазур“, ул. „Перушица“ № 67, ет. 3, п.к. 388  
Тел: (+359) 56 813205, Факс: (+359) 56 813 200  
e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)  
[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

