



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-543 - [1]  
ГР. БУРГАС,

20. 03. 2019

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ ПОМОРИЕ

ГР. ПОМОРИЕ

УЛ. „СОЛНА“ № 1

ОБЩ. ПОМОРИЕ

**Относно:** Инвестиционно предложение: „Изграждане на БКТП 20/ 0,4 kV, 1x400 kVA в ПИ 35033.22.463 по КК на гр. Каблешково; Кабел 20 kV от ЖР стълб № 7 на ВЕП 20 kV “Герена”, отклонение към ТП “Овчарник” до БКТП – нов; Кабел ниско напрежение от ТНН на БКТП – нов до нов кабелен разпределителен шкаф ( КРШФ4), монтиран до фасадата на БКТП – нов; Кабел ниско напрежение от КРШ – нов по ново електромерно табло, монтирано до новия КРШ” с възложител: „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-543/2019г. в РИОСВ-Бургас за питираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на БКТП 20/ 0,4 kV, 1x400 kVA в ПИ 35033.22.463 по КК на гр. Каблешково; Кабел 20 kV от ЖР стълб № 7 на ВЕП 20 kV “Герена”, отклонение към ТП “Овчарник” до БКТП – нов; Кабел ниско напрежение от ТНН на БКТП – нов до нов кабелен разпределителен шкаф ( КРШФ4), монтиран до фасадата на БКТП – нов; Кабел ниско напрежение от КРШ – нов по ново електромерно табло, монтирано до новия КРШ” попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Предвижда се изграждане на нов трафопост, тип БКТП 20/0,4 kV, 1x400 kVA в ПИ 35033.22.463, м-ст “Банята”, землище на гр. Каблешково. БКТП е изцяло готово изделие.

### Кабели 20 kV

Присъединяването на новия БКТП към ел. разпределителната мрежа 20 kV ще се осъществи като се положи нов кабел от ЖР стълб № 7 на ВЕП 20 kV “Герена”, отклонение към ТП “Овчарник” до БКТП – нов.

Дължината на кабелното трасе 20 kV е 680 м.

### Кабели НН


До фасадата на БКТП – нов, които ще се изгради в ПИ 35033.22.463 по КК на гр. Каблешково ще се монтира нов кабелен разпределителен шкаф ( КРШФ4). От ТНН на БКТП – нов ще се положи нов кабел до новия КРШ.

гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)



До КРШ – нов ще се монтира ново електромерно табло с място за 7 бр. трифазни електромера.

Ще се положи нов кабел от КРШ – нов до новото електромерно табло.

Дължината на кабелното трасе НН е 5 м.

Дейностите, свързани с реализацията на инвестиционното предложение **не попадат** в позициите на Приложения №1 и №2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда (обн. ДВ, бр.77/27.09.2005г. и доп. изм. и доп.) и **не подлежат** на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда).

Трасето, предвидено за реализация на разглежданото инвестиционно предложение **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. **Попада** в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - защитена зона BG 0000151 «Айтоска планина» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС № 122/2007г. (ДВ, бр. 21/2007г.).


Осъществяването на инвестиционното предложение не е свързано с промяна на предназначението и/или начина на трайно ползване на имота. Защитена зона BG 0000151 «Айтоска планина» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна няма обнародвана заповед за обявяване, респективно няма конкретен забранителен режим.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на трасето и характера на инвестиционното предложение при реализацията му, няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху гореопоменатата защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА  
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – БУРГАС



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388  
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200  
e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)  
[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

