



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите


Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-701 - 1 / 20.03.2019
ГР. БУРГАС

ДО
Г-Н НИКОЛА МАРИНОВ-ПЪЛНОМОЩНИК
ГР. БУРГАС

Относно: инвестиционно предложение „Ситуиране на фотоволтаична централа с пикова мощност до 0,21 kW на покрива на сграда в ПИ с идентификатор 07079.607.607 по КК на гр. Бургас, Община Бургас“ с възложители: Здравко Станчев, Янко Кесаровски, Янко Стоянов, Димитър Кръстев, „Златея Златко Златев“ ЕООД гр.Бургас, Шабан Садък, Щилияна Абдула, Белослава Русева, Мария Колева, Андон Димитров, Радослав Йорданов, Елена Денисенко, Михаил Гочев, Анна Илкова, Православа Янчулева, Емил Ценов, Мариета Фотева, Елена Божинова-Кънчева, Георги Дочев, „ЕВГСВ“ ООД гр.Бургас, Александр Сафонов, „Пагода“ ЕООД гр. Нова Загора, Георги Георгиев, Ивелина Георгиева, „Данлекс“ ЕООД гр. София, Емилия Фотева, Светлин Фотев, Нели Пенева, „Милкотроник“ ООД гр. Стара Загора, Йорданка Андонова, Георги Андонов, „Нирвана Бургас“ ЕООД гр. Бургас, Сергей Михайличенко, Петър Видев, Стоянка Станчева, Румен Чорбаджийски, Александр Шевкопляс, Екатерина Сараева, Деян Генчев, Янко Калпакчиев, Христо Иванов, Донка Иванова, Димитър Стамболиев, Александър Петров, Димитринка Георгиева, Рамадан Ахмед, Васил Василев, Ивайло Иванов, Кира Гроздовска, Людмила Павлюк, Валерий Павлюк, Мария Гугучкова, Живко Стоянов, Калоян Марков, Иван Иванов, Надя Кесаровска, Мария Тошева-Николова, Александър Алексиев, Любен Чардаков, Таня Иванова, Наталъя Иванова, Николай Киров, Кери Златева, Христо Узунов, Огнян Пехливанов, Димитър Иванов, Стефан Кесаровски, „Боги-08“ ЕООД гр. Ямбол, Петя Доновоска, Емил Табаков, Севдалин Събев, ЧСИ Иванка Миндова, Станимир Митев, Фиодор Кирилов, Христо Пандаклиев, „СК“ ООД гр. Бургас, „Технологичен център Номат“ АД гр. Бургас, Калин Симеонов, „Прайм апартаменти“ ЕООД гр. София, Христо Велинов, Марина Николова, Сергей Дмитриев, Тодорка Николова, Санъя Лунева, „Ню лайф ок“ ЕООД гр. Бургас, Армен Мкртчян, Рубен Мкртчян, Таня Иванова, „Мермеклиев груп“ ООД гр. Казанлък, Димитър Стамболиев, Игор Ким, Дебора Кесинг, Антоан Чилингиров, Николай Иванов, Олеся Шишкина, Олга Тараненко, Диляна Василева, „Болеро“ ЕООД гр. Бургас, Сергей Раевский, Александър Стоянов, ЕТ „Стоян Попов“ гр. Средец, „Стоник груп“ ООД гр. Бургас

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-701/2019 г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС, Ви уведомявам за следното:



гр. Бургас, к-с „Лазур“, ул. „Перушица“ № 67, ет. 3, п.к. 388
Тел: (+359) 56 813205, Факс: (+359) 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



Инвестиционно предложение „Ситуиране на фотоволтаична централа с пикова мощност до 0,21 kW на покрива на сграда в ПИ с идентификатор 07079.607.607 по КК на гр. Бургас, Община Бургас“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

С настоящото инвестиционното предложение се предвижда разполагане на 138 броя фотоволтаични панели върху сграда в ПИ с идентификатор 07079.607.607 по КК на гр. Бургас, Община Бургас.

Фотоволтаичните панели са модел SST 210-50 M, с пикова мощност 0,21 kW, с размери 1640x990x50 мм. Сумарната инсталирана пикова мощност на фотоволтаичното поле ще е 29,0 kWp. Панелите ще са разделени в 6 броя стрингове, които ще се свързват към 2 броя инвертори, съответно:

Стринг 1 – 23 бр., Стринг 2 – 24 бр., Стринг 3 – 23 бр., - към Инвертор № 1

Стринг 4 – 23 бр., Стринг 5 – 23 бр., Стринг 6 – 22 бр., - към Инвертор № 2

Връзките между панелите в стринговете ще се направят със свързващите кабели на самите панели.


Инверторите на електрическа енергия от постоянна в променлива, ще бъдат трифазни, тип STP 15 000 TL – 30.

Металната носеща конструкция на покрива ще се присъедини към мълниезащитната инсталация на сградата чрез многожилен проводник, със сечение 16 кв.мм., с медни кабелни обувки и биметални преходи. Металната конструкция ще се присъедини към мълниезащитната инсталация поне на две места от всеки ред. Фотоволтаичната инсталация ще е предназначена за производство на електроенергия чрез директно преобразуване на слънчева енергия в електрическа. PV модулите ще са постояннотокови генератори на напрежение. Всеки модул ще се състои от последователно свързани фотоволтаични клетки, обединени в един монтажен профил. Модулите ще се монтират върху стационарна конструкция, оразмерена да издържа теглото на модулите, снегово, както и ветровото натоварване. Централата ще съдържа общо 120 модула.

Посочените по-горе дейности, свързани с инвестиционното предложение „Ситуиране на фотоволтаична централа с пикова мощност до 0,21 kW на покрива на сграда в ПИ с идентификатор 07079.607.607 по КК на гр. Бургас, Община Бургас“ не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда /ДВ бр. 77/27.09.2005/ и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

Имотът не попада в границите на защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близо разположени са защитени зони BG00000270 „Атанасовско езеро“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 108/2008 г.) и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на Министерски съвет № 122/02.03.2007 г. (ДВ бр. 21/2007г.).

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие, Ви уведомявам, че трасето на хранящия кабел не засяга пясъчни дюни. Цитираното становище, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013 г. на министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.



гр. Бургас, к-с „Лазур“, ул. „Перушица“ № 67, ет. 3, п.к. 388

Тел: (+359) 56 813205, Факс: (+359) 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com




Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му, няма вероятност от отрицателно въздействие върху горещитираните най-близо разположени защитени зони BG00000270 „Атанасовско езеро“. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС



гр. Бургас, к-с „Лазур“, ул. „Перушица“ № 67, ет. 3, п.к. 388
Тел: (+359) 56 813205, Факс: (+359) 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

