



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-587 - 11 20.03.2019
ГР. БУРГАС,

ДО

„ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД
РАЙОН ВИТОША, БУЛ. „ЦАР БОРИС III“ №201
ГР. СОФИЯ

Относно: инвестиционно предложение „Реконструкция на ВЛ 110kV „Рубин“, ВЛ 110kV „Извор“ и ВЛ 110kV „Юнга“ пред п/ст „Победа“ за осигуряване на терен за изграждане на индустриален и логистичен парк – Бургас”, с възложител: „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-587/2019г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Реконструкция на ВЛ 110 kV „Рубин“, ВЛ 110 kV „Извор“ и ВЛ 110 kV „Юнга“ пред п/ст „Победа“ за осигуряване на терен за изграждане на индустриален и логистичен парк – Бургас” попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение е свързано с реконструкция на участъци от съществуващите въздушни електропроводни линии (ВЛ) 110kV „Рубин“, ВЛ 110kV „Извор“ и ВЛ 110kV „Юнга“, които при проектирането на индустриален и логистичен парк – Бургас се предвижда да се отклонят по терен, предвиден за зелени площи. Предвижда се демонтаж на съществуващите проводници, мълниезащитни въжета и стоманорешетъчни стълбове, заваръчна конструкция, с разположение на фазите „бъчва“ за 2x3xАСО-400+1xС-50, стара гама, с 3.50m вертикално междуфазно разстояние за ВЛ 110 kV „Юнга“ (7 стълба) и с триъгълно разположение на фазите за 1x3xАСО-400+1xС-50, стара гама, с 3.50m вертикално междуфазно разстояние – за ВЛ 110kV „Извор“ (5 стълба) и за ВЛ 110kV „Рубин“ (8 стълба), както и монтаж на нови стоманорешетъчни стълбове, болтова поцинкована конструкция, за две тройки фазови проводници марка АСО-400 с разположение „бъчва“, които са проектирани с базова височина за нормалния стълб 16 метра и са следните типове : Н.Д1 - носителен стълб, 30.Д – ъглов стълб за чупки до 30°, 60.Д – ъглов стълб за чупки до 60° и краен и Р.Д – разклонителен стълб, ъглов до 90° и краен ъглов до 45°. На новите стълбове ще се монтират нови проводници тип АСО-400 и едно мълниезащитно въже тип OPGW (с вградени оптични влакна). Строителството ще се извършва поетапно, като всеки строителен етап ще се изпълнява по цялата дължина на всеки от реконструираните участъци.

Първи етап: Подготовка на строителната площадка;

Втори етап: Пикетаж, кариране и изкопни работи;

Трети етап: Изпълнение на всички фундаменти и заземители на новите стълбове;

Четвърти етап: Монтаж и подготвяне на новите стълбове за изправяне;

Пети етап: Изправяне на всички нови стълбове;

Шести етап: Монтаж на изолаторни вериги в участъка ст.№1 – ст №8А/34;

Седми етап: Изтегляне и регулиране на проводниците и м.з.въже в участъка ст.№1 – ст №8А/34;

Осми етап: Демонтаж на проводници, изолаторни вериги и м.з.въже за ВЛ „Юнга“ в участъка п/ст „Победа“ – ст.№ 35-същ.;

Девети етап: Изтегляне и регулиране на проводниците и м.з.вѐже в участъка п/ст „Победа“ – ст №1 – ст №8А/34 – ст.№ 35-същ., без да се присъединява новата ВЛ „Рубин“ към п/ст „Победа“ и новата ВЛ „Извор“ към ст.№ 35-същ.;

Десети етап: Демонтаж на стълбове и фундаменти на ВЛ 110kV „Извор“ в участъка от ст. № 26-същ. до ст.№ 35-същ. и ВЛ 110kV „Рубин“ от ст.№ 9-същ. до п/ст „Победа“.

Единадесети етап: Изтегляне и регулиране на проводниците и м.з. вѐже за участъка ст.№ 6/32 (Р.16.D) и присъединяване на новата ВЛ „Рубин“ към п/ст „Победа“ и новата ВЛ „Извор“ към ст.№ 35-същ.

Дванадесети етап: Монтаж на носителни клеми, табели “Опасно за живота”, номериране на стълбовете и др.;

Тринадесети етап: Довършителни работи, извозване на материали и отпадъци и възстановяване на терена.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционно предложение „Реконструкция на ВЛ 110 kV „Рубин“, ВЛ 110 kV „Извор“ и ВЛ 110 kV „Юнга“ пред п/ст "Победа" за осигуряване на терен за изграждане на индустриален и логистичен парк – Бургас” **не попадат** в позициите на Приложения №1 и №2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда и **не подлежат** на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Трасетата **не попадат** в границите на защитена територия, определена по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попадат** в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположените защитени зони са BG0000273 „Бургаско езеро” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122 (ДВ, бр.21/09.03.2007г.) и BG0000273 „Бургаско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-769/28.10.2008г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр.102/2008г.)


С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението на трасетата и характера на предвиденото инвестиционно предложение, считам че при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочените по-горе най-близо разположени защитени зони. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС Ви* уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че в по трасетата **няма пясъчни дюни.** Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – БУРГАС



гр. Бургас, Р-с Назар, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

