



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

изх. № ПД-744-⁽¹⁾
ГР. БУРГАС, 28. 03. 2019

ДО
ОБЩИНА КАМЕНО
УЛ. „ОСВОБОЖДЕНИЕ“ № 101
ГР. КАМЕНО

На Ваш рег. индекс 32-00-29/2019г.

Относно: инвестиционно предложение „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Константиново, Община Камено“, с възложител: ОБЩИНА КАМЕНО

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-744/2019г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.ба, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Константиново, Община Камено“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение е свързано с реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Константиново, Община Камено. Предвижда се подмяна на водопроводната мрежа на цялото населено място. Полагането на водопроводите и пресичането на улиците ще става чрез прокопаване. За водоснабдяване на селото е предвиден напорен резервоар. Резервоарът ще се ситуира в северната част на селото и ще се захранва с вода от деривация „Камчия“. Водопроводната мрежа на с. Константиново е частично изградена в различни части на селото от азbesto – циментови тръби, които подлежат на цялостна подмяна. Предвидени са два главни водопроводни клона I и II, които ще бъдат склучени в пръстен. Всеки от главните клонове ще захранва второстепени водопроводни клонове в рамките на населеното място по утвърдения действащ регулатационен план. Поливане на зелените площи и миене на улици и площици от водопроводната мрежа не се предвижда. Изграждането на мрежата ще се извърши с тръби от полиетилен висока плътност – PE100, PN10. Водопроводът ще се изгради на 1,00м от бордюра, а при улици без тротоар на 2,00м от оста. На основните кръстовища (средно на 200м) ще са разположени противопожарни хидранти – надземен тип Ø80.

С инвестиционното предложение Община Камено възнамерява да кандидатства за финансиране пред „Програма за териториално сътрудничество“ към МРРБ, „Програма за развитие на селските райони“ към МЗХГ и Оперативна програма „Региони в растеж“.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционно предложение „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Константиново, Община Камено“ не попадат в позициите на Приложения №1 и №2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр.77/27.09.2005г. с посл. изм. и доп.) и не подлежат на регламентирани с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.


Регулацията на с. Константиново не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попада в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположените защитени зони са: BG0000271 „Мандра – Пода“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №802/04.12.2007г. (ДВ, бр.107/2007г.) и BG0000271 „Мандра – Пода“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-131/10.02.2012г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр.23/2012г.)

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на терена, обема и характера на инвестиционното предложение, няма вероятност реализацията му няма да окаже значително отрицателно въздействие върху по-горе описаните най-близо разположени защитени зони. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – БУРГАС



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

