



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

изх. № ПД-915 – (1) 15. 04. 2019

ГР. БУРГАС,

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ ПРИМОРСКО

УЛ. „АЛБАТРОС“ №2

ГР. ПРИМОРСКО

Относно: инвестиционно предложение „Изграждане на външно ел. захранване на фреза и водна помпа в поземлен имот с идентификатор 81178.60.34, местност „Митков мост“, землище гр. Черноморец, Община Созопол“ с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ ПРИМОРСКО

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-915/2019г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.ба, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на външно ел. захранване на фреза и водна помпа в поземлен имот с идентификатор 81178.60.34, местност „Митков мост“, землище гр. Черноморец, Община Созопол“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда изграждане на външно ел. захранване на фреза и водна помпа в поземлен имот с идентификатор 81178.60.34, местност „Митков мост“, землище гр. Черноморец, Община Созопол. За целта на границата на имота ще бъде монтирано ново електромерно табло /ЕТ/ за монтаж на бетонов фундамент. От КРШ /кабелен разпределителен шкаф/ - съществуващ пред УПИ 24 до ЕТ – ново ще се положи кабел 0,4kV. Кабелът ще се положи в изкоп 0,8/0,4м.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционно предложение „Изграждане на външно ел. захранване на фреза и водна помпа в поземлен имот с идентификатор 81178.60.34, местност „Митков мост“, землище гр. Черноморец, Община Созопол“ не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (оценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

Имотът и трасето на кабела не попадат в границите на защитена територия, определена по смисъла на Закона за защитените територии. Попадат в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие – BG0002077 „Бакъръка“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010г.

на министъра на околната среда и водите и Заповед №РД-563/22.07.2014г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповедта за обявяване (ДВ, бр.67/2014г.)

При извършената проверка за допустимост по смисъла на чл.12, във връзка с чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС се установи, че реализацията на инвестиционното предложение е допустима спрямо режима на защитената зона, определен със заповедта за обявяването ѝ.


С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението на имота, трасето на кабела и характера на предвиденото ИП, както и че възможните шумови и антропогенни въздействия, при осъществяването му, са временни, считам че при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочената по-горе защитена зона. При реализацията на инвестиционното предложение не се налага промяна на предназначението и/или начина на трайно ползване на имота. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че в имота и по трасето няма пясъчни дюни. Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – БУРГАС



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

