



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-916 -111 15. 04. 2019
ГР. БУРГАС

ДО
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД
ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ” № 37

ОТНОСНО: инвестиционно предложение „Изграждане на трасе на кабел 0.4kV, тип NAY2Y 4x240mm² от БКТП „Училище“ в УПИ I, кв. 3 по плана на с. Граматиково, Община Малко Търново до комбинирано табло 1Т+ТТ(150/5А)+4Т+КРШ пред УПИ II, кв. 1 по плана на с. Граматиково, Община Малко Търново“, с възложител „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД


Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-916/2019г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемаме като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - *Наредбата за ОС*, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомяваме за следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на трасе на кабел 0.4kV, тип NAY2Y 4x240mm² от БКТП „Училище“ в УПИ I, кв. 3 по плана на с. Граматиково, Община Малко Търново до комбинирано табло 1Т+ТТ(150/5А)+4Т+КРШ пред УПИ II, кв. 1 по плана на с. Граматиково, Община Малко Търново“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Настоящото предложение предвижда пред УПИ II, кв. 1 по плана на с. Граматиково, Община Малко Търново да бъде монтирано ново комбинирано табло 1Т+ТТ(150/5А)+4Т+КРШ, върху бетонов фундамент. От БКТП „Училище“-съществуващ до ЕТ-ново ще се положи нов кабел тип NAY2Y 4x240 кв.мм. Кабела 0,4kV ще бъде положен в изкоп с размери 0,8/0,4м, при пресичане на пътното платно ще бъде изтеглен в PVC тръба ф110, положена в бетонов кожух в изкоп с размери 1,1/0,4м

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на настоящото инвестиционно предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентирани с глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Елементите на инвестиционното предложение не попадат в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии. Попадат в защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие /екологична мрежа Natura 2000/ – защитена зона BG0002040 „Странджа“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-802/04.11.2008г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.106/2008г.), изм. със Заповед № РД-75/28.01.2013г. (ДВ, бр.10/05.02.2013г.). При извършената проверка за



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com




допустимост във връзка с чл.12, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че настоящото инвестиционно предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона BG0002040 „Странджа“ за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяване и изменението ѝ.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на настоящото инвестиционно предложение, считам че при реализацията му, няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитена зона BG0002040 „Странджа“ за опазване на дивите птици. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

