



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-990 - 11
ГР. БУРГАС,

17. 04. 2019

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

УЛ. „ХР. Г. ДАНОВ“ № 37

ГР. ПЛОВДИВ

Относно: Инвестиционно предложение: „Извеждане на кабел 20 kV от ТП „Дизайн“, направа на съединителни муфи и полагане на нов кабел 20kV от съединителните муфи до КРУ 20 kV на новия ТП в поземлен имот с идентификатор 07079.2.3489 по КК на гр. Бургас (УПИ XXI-14, м-т «Талисмана» - ст.н. «Муската» по плана на гр. Бургас). Нов кабел 20kV от КРУ 20 kV на БКТП „Дизайн“ до КРУ 20 kV на новия ТП в поземлен имот с идентификатор 07079.2.3489 по КК на гр. Бургас“ с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД


Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-990/2019г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Извеждане на кабел 20 kV от ТП „Дизайн“, направа на съединителни муфи и полагане на нов кабел 20kV от съединителните муфи до КРУ 20 kV на новия ТП в поземлен имот с идентификатор 07079.2.3489 по КК на гр. Бургас (УПИ XXI-14, м-т «Талисмана» - ст.н. «Муската» по плана на гр. Бургас). Нов кабел 20kV от КРУ 20 kV на БКТП „Дизайн“ до КРУ 20 kV на новия ТП в поземлен имот с идентификатор 07079.2.3489 по КК на гр. Бургас“ **попада** в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение е свързано с извеждане на кабел 20 kV от ТП „Дизайн“, направа на съединителни муфи и полагане на нов кабел 20kV; от съединителните муфи до КРУ 20 kV на новия ТП в поземлен имот с идентификатор 07079.2.3489 по КК на гр. Бургас. Полагане на нов кабел 20kV от КРУ 20 kV на БКТП „Дизайн“ до КРУ 20 kV на новия ТП в поземлен имот с идентификатор 07079.2.3489 по КК на гр. Бургас.

Дейностите, свързани с реализацията на инвестиционното предложение **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и № 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (обн. ДВ, бр.77/27.09.2005г. и доп. изм. и доп.) и **не подлежат** на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда).

Имотът, предвиден за реализация на разглежданото инвестиционно предложение **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попада** в границите на защитени зони, определени по реда на Закона за биологичното



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205. Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



разнообразие (Натура 2000 места). Най-близо е разположена границата на защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122/2007 г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007 г.), и защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 108/2008г.).


Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му, няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху горепоменатите защитени зони. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация (КВС/КК, горска карта) и модели за разпространение на дюни природни местообитания по Черноморското крайбрежие, Ви уведомяваме, че площта няма характеристика на **пясъчни дюни**. Уведомяваме Ви, че цитираното становище, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013 г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – БУРГАС



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

