



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

### Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1032 - (1) 18. 04. 2019

ГР. БУРГАС,

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ ПОМОРИЕ

ГР. ПОМОРИЕ

УЛ. „СОЛНА“ № 1

ОБЩ. ПОМОРИЕ

**Относно:** Инвестиционно предложение: „Външно ел. захранване на жилищна сграда в УПИ V, кв. 37 по плана на гр. Свети Влас: Кабел ниско напрежение, тип NAY2Y – J 4x35 SMmm2 от съществуващ кабелен разпределителен шкаф, находящ се на границата на поземлен имот с идентификатор 11538.503.190 по КК на гр. Свети Влас до ново електромерно табло, тип ТЕПО, монтирано на границата на поземлен имот с идентификатор 11538.503.190 (УПИ V – общ., кв. 37) по КК на гр. Свети Влас - преработка на одобрен проект” с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1032/2019г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:


Инвестиционно предложение: „Външно ел. захранване на жилищна сграда в УПИ V, кв. 37 по плана на гр. Свети Влас: Кабел ниско напрежение, тип NAY2Y – J 4x35 SMmm2 от съществуващ кабелен разпределителен шкаф, находящ се на границата на поземлен имот с идентификатор 11538.503.190 по КК на гр. Свети Влас до ново електромерно табло, тип ТЕПО, монтирано на границата на поземлен имот с идентификатор 11538.503.190 (УПИ V – общ., кв. 37) по КК на гр. Свети Влас - преработка на одобрен проект” попада в обхвата на чл.2; ал.2 от Наредбата за ОС.

За обект жилищна сграда в УПИ V, кв. 37 по плана на гр. Свети Влас има одобрени проекти от 18.01.2018 г. от Гл. Архитект на Община Несебър и Разрешение за строеж № 77/19.02.2018г. от Гл. Архитект на Община Несебър.

С одобрените проекти се предвижда на границата на поземлен имот с идентификатор 11538.503.190 по КК на гр. Свети Влас да бъде монтирано ново електромерно табло, тип ТЕПО12М1ТЧ. От съществуващ кабелен разпределителен шкаф, находящ се на границата на същия имот ще бъде положен нов кабел, тип NAY2Y – J 4x35 SMmm2 до новото електромерно табло.

Кабелът ще се положи в изкоп с размери 0,8/ 0,4 м.

Дължината на кабелното трасе е 14 м.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)



Преработката се налага поради обстоятелството, че съгласно одобрения проект, електромерното табло се приближава недопустимо близо до сградните ВиК инсталации. С преработката се предвижда промяна на местонахождението на електромерното табло, което води до удължаване трасето на кабела ниско напрежение.

Дейностите, свързани с реализацията на инвестиционното предложение **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и № 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (обн. ДВ, бр.77/27.09.2005г. и доп. изм. и доп.) и **не подлежат** на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда).

Имотът предмет на инвестиционното предложение **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попада** в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологично разнообразие. Най-близо е разположена защитена зона BG0001004 „Емине-Иракли“ за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, приета с РМС № 802/04.12.2007 г. (ДВ, бр. 107/2007 г.)


Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имота и характера на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по-горе защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация (КВС/КК, горска карта) и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие, е установено, че в имота **няма пясъчни дюни**. Уведомяваме Ви, че настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените*

**ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА**  
**ДИРЕКТОР НА РИОСВ – БУРГАС**



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

